

**Результаты внеплановой выездной проверки
филиала «Костромская ГРЭС» Акционерного общества
«Интер РАО — Электрогенерация»**

В соответствии с распоряжением Управления Росгвардии по Костромской области от 18.03.2022 года № 20-р «О проведении внеплановой выездной проверки в отношении объекта топливно-энергетического комплекса — филиала «Костромская ГРЭС» Акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация», в период с 30 марта по 08 апреля 2022 года проведена внеплановая выездная проверка филиала «Костромская ГРЭС» Акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация», на предмет исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений мазутного хозяйства № 2-2021дсп от 23.03.2021 г.

В ходе проверки установлено, что в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) к дополнительному соглашению № 1 к договору № 8-КОС/012-0212-MSP-21 от 31.05.2021 по выполнению проектных работ по ликвидации мазутного хозяйства для нужд филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация» заключённого между филиалом «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация» и ООО «СтройПроектИнжиниринг» в 2023 году планируется ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода — отвода от магистральных газопроводов до филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация», после чего газоснабжение электростанции будет осуществляться от двух магистральных газопроводов по двум независимым газопроводам — отводам, производительностью достаточной для обеспечения потребности электростанции природным газом на полной нагрузке по каждому из них. В соответствии с действующими нормативно-техническими документами, для электростанций на газе, при обеспечении круглогодичной подачи его от двух независимых источников, необходимость наличия резервного топлива и резервного топливного хозяйства отсутствует.

По результатам внеплановой выездной проверки составлен акт проверки № 3/44/2022дсп от 08.04.2022 года.

Отделение ГК Управления Росгвардии
по Костромской области